


Nuovo rilascio INIM FIRE CLOUD e INIM FIRE APP

A partire da febbraio 2021 due importanti novità sono state aggiunte a Inim Fire Cloud e Inim Fire App:

Gestione Mappe Grafiche e Video-verifica da interfaccia WEB

Sono ora disponibili anche da pagina web le funzioni, già presentate sull'APP Inim Fire, di video verifica tramite telecamere IP e di localizzazione eventi e gestione impianto tramite Mappe topografiche. Grazie a queste nuove funzionalità l'interfaccia WEB del Cloud Fire si configura come una vera e propria stazione di supervisione (Building Management System), grazie alla consolidata capacità di connessione del Cloud l'utente, piuttosto che l'installatore / manutentore, potrà tenere sotto controllo un numero illimitato di installazioni e, grazie alle nuove funzionalità, potrà facilmente localizzare i punti e le zone oggetto delle segnalazioni, disporre di tasti funzione personalizzabili per interagire in maniera intuitiva con il sistema, acquisire informazioni in maniera immediata grazie alle icone di stato personalizzabili.

L'esclusiva funzione di video-verifica permetterà infine di verificare in maniera immediata ed in tempo reale la situazione nelle aree interessate dalle segnalazioni, consentendo una gestione sicura, rapida ed efficace degli allarmi anche da remoto.



The screenshot displays the INIM FIRE CLOUD web interface. On the left is a dark sidebar menu with options: Home, Nuove installazioni, Clienti, RoomSW - Matteo-Mirco Paolo-Luca, Gestione impianto (with sub-items: Registro eventi, Liste di riscontro, Mappe, Video), Calendario, and Notifiche. The main content area is titled 'Mappe Grafiche' and shows a green-tinted floor plan of a building with various rooms labeled: 'UFFICIO CONTABILITÀ', 'LABORATORIO', 'EVENTI', 'UDARIO', 'DONNA', and 'RECEPTION'. To the right of the map is a 'Zones and Points' panel with a list of zones: 'Depandance Nord', 'Depandance Ovest', 'Primo Piano', 'Piano Terra', and 'Cantina'. Each zone has associated status icons. Below the map, a video window titled 'Cam Laboratorio - Ingresso' shows a live camera feed of a modern office interior with glass partitions and a desk. The video timestamp is '01-19-2021 Tue 10:16:58'. At the bottom of the video window, there is a '00:26' timer, a refresh icon, and a 'Chiudi' button.

Gestione dei Rapporti di manutenzione impianto

Un aspetto cruciale nell'esercizio dei sistemi automatici di rivelazioni ed allarme incendio è costituito dall'esecuzione di una corretta manutenzione e gestione delle avarie.

Da oggi, Inim Cloud Fire, mette a disposizione uno strumento rivoluzionario destinato sia ad agevolare il lavoro dei manutentori che ad assicurare ai responsabili della sicurezza una supervisione capillare e sicura dell'operato dei delegati alle operazioni di manutenzione.

Da oggi è infatti possibile richiedere a Inim Cloud Fire, la generazione del "rapporto di manutenzione impianto" (mediante un click sulla pagina web, tramite l'APP Inim Fire, o come allegato alla E-Mail di promemoria di una manutenzione programmata sul calendario), tale documento, fornito sia in formato Acrobat reader che in formato excel, riporterà nel dettaglio le informazioni di seguito elencate ed acquisite dall'impianto nel momento della sua generazione:

- Elenco dei punti (sensori, sirene, moduli, Pulsanti ecc..) del sistema raggruppati per zone ed identificati per etichetta, tipo ed indirizzo, per ciascuno di essi verrà riportato:
 - La data di installazione del dispositivo
 - Il livello di contaminazione (per i rivelatori di fumo)
 - Il contatore di allarmi per ciascuno dei dispositivi
 - Data ed ora dell'ultima volta in cui il sensore, il pulsante o l'ingresso di ciascun dispositivo è stato testato (Per i soli dispositivi dotati di un ingresso attivabile)
 - Data e Ora dell'ultima volta in cui la sirena, la spia remota del rivelatore, l'uscita del modulo è stata testata (per i soli dispositivi dotati di uscita e per i soli rivelatori ai quali è collegato qualcosa sull'uscita "R")
 - Giorni trascorsi dall'ultimo test sullo specifico dispositivo
 - Per ciascun elemento della lista per il quale è in scadenza o è scaduto il tempo massimo tra due manutenzioni (un anno), è in scadenza il tempo massimo di vita secondo normativa (12 anni, solo per i sensori di fumo), è registrata una qualsiasi altra anomalia (contaminazione eccessiva ecc.) il report evidenzierà la riga in rosso e fornirà i dettagli.

Rapporto Manutenzione Impianto

Data generazione rapporto: 14 gen 2021, 11:55:09

Impianto: INIM [1000000000000D4D]

Ultima Lista di Riscontro caricata in data : 4 set 2020, 17:43:03



Punto	Tipo	Data installazione	Contaminazione	Allarmi	Ultima Attivazione Ingresso	Ultima Attivazione Uscita	Giorni trascorsi	WARNING/ ADVISE	
L/02/030	Uff.S...	Sensori + R	1 mag 2018	0 %	1	not tested	4 set 2020, 10:38:53	132	test mancante
L/02/032	Uff.P...	Sensori + R	1 mag 2018	0 %	1	not tested	4 set 2020, 10:52:04	132	test mancante
L/02/034	Uff.S...	Sensori + R	1 mag 2018	0 %	1	not tested	4 set 2020, 10:41:03	132	test mancante
L/02/036	Uff.V...	Sensori + R	1 mag 2018	0 %	1	not tested	4 set 2020, 10:41:43	132	test mancante
L/02/004	Sala Fotocopie	Sensori	1 mag 2018	7 %	3	4 set 2020, 10:27:28	---	132	
L/02/006	Lab...	Sirena	1 mag 2018	---	---	---	4 set 2020, 10:23:52	132	
L/02/007	Lab...	Sensori	1 mag 2018	0 %	4	4 set 2020, 10:28:19	---	132	
L/02/009	Corridolo...	Sensori	1 mag 2018	0 %	2	4 set 2020, 10:29:05	---	132	
L/02/011	Uff.M...	Sensori	1 mag 2018	7 %	3	4 set 2020, 10:29:49	---	132	
L/02/013	Corridolo...	Sensori	1 mag 2018	3 %	3	4 set 2020, 10:31:00	---	132	
L/02/015	S.Riunioni	Sensori	1 mag 2018	1 %	3	4 set 2020, 10:32:42	---	132	
L/02/018	Corridolo f...	Sirena	1 mag 2018	---	---	---	4 set 2020, 10:24:01	132	
L/02/019	Ripostiglio R...	Sensori	1 mag 2018	2 %	2	4 set 2020, 10:35:00	---	132	
L/02/021	Corridolo l...	Sensori	1 mag 2018	0 %	2	4 set 2020, 10:35:50	---	132	
L/02/023	Uff.C...	Sensori	1 mag 2018	9 %	2	4 set 2020, 10:36:52	---	132	
L/02/025	Uff...	Sensori	1 mag 2018	5 %	2	4 set 2020, 10:37:33	---	132	
L/02/027	Uff. P...	Sensori	1 mag 2018	5 %	2	4 set 2020, 10:38:35	---	132	
L/02/029	Uff. C...	Sensori	1 mag 2018	1 %	3	4 set 2020, 10:39:42	---	132	
L/02/031	Uff. l...	Sensori	1 mag 2018	2 %	2	4 set 2020, 10:40:52	---	132	
L/02/033	Uff.S...	Sensori	1 mag 2018	1 %	2	4 set 2020, 10:42:03	---	132	
L/02/035	Uff. V...	Sensori	1 mag 2018	3 %	3	4 set 2020, 10:42:31	---	132	
Centrale CENTRALE UFFICI [1] - Zona 5 - 1°PIANO UFFICI SX									
L/02/040	Uf...	Sensori + R	1 mag 2018	5 %	1	not tested	4 set 2020, 10:54:37	132	test mancante
L/02/042	Uff...	Sensori + R	1 mag 2018	3 %	1	not tested	4 set 2020, 10:57:37	132	test mancante
L/02/044	Uff...	Sensori + R	1 mag 2018	0 %	1	not tested	4 set 2020, 10:58:18	132	test mancante
L/02/046	Uff...	Sensori + R	1 mag 2018	0 %	2	not tested	4 set 2020, 10:59:18	132	test mancante
L/02/048	Uff f...	Sensori + R	1 mag 2018	0 %	2	not tested	4 set 2020, 11:00:00	132	test mancante
L/02/053	Uff. f...	Sensori + R	1 mag 2018	0 %	1	not tested	4 set 2020, 11:01:13	132	test mancante
L/02/055	Uff. P...	Sensori + R	1 mag 2018	0 %	2	not tested	4 set 2020, 11:01:28	132	test mancante
L/02/057	Caffe...	Sensori + R	1 mag 2018	0 %	1	not tested	4 set 2020, 11:02:16	132	test mancante
L/02/060	P2 CS Corr. Nord 1	Sensori + R	1 mag 2018	4 %	1	not tested	4 set 2020, 11:03:10	132	test mancante
L/02/051	Corridolo f...	Sensori	1 mag 2018	1 %	1	not tested	---	0	test mancante

- Elenco delle lampade di emergenza del sistema raggruppate per zone ed identificate per etichetta, tipo ed indirizzo, per ciascuna di esse verrà riportato:
 - La data di installazione della lampada
 - Data e ora dell'ultima attivazione manuale a scopo di test (ad es. mediante Comando da APP Inim Fire)
 - Data, ora ed esito dell'ultimo test funzionale eseguito autonomamente (tramite test schedulato in centrale)
 - Data, ora e risultato in minuti dell'ultimo test di autonomia eseguito autonomamente (tramite test schedulato in centrale)
 - Giorni trascorsi dall'ultimo test funzionale e dall'ultimo test di autonomia
 - Per ciascuna lampada della lista per la quale è in scadenza o è scaduto il tempo massimo tra due manutenzioni (un anno) o è stata rilevata una qualsiasi altra anomalia il report evidenzierà la riga in rosso e fornirà i dettagli.

Rapporto Manutenzione Impianto

Data generazione rapporto: 14 gen 2021, 11:55:09

Impianto: INIM [10000000000000D4D]

Ultima Lista di Riscontro caricata in data : 4 set 2020, 17:43:03


Elenco lampade

Punto	Data installazione	Ultima Attivazione Manuale	Ultimo Test Funzionale	Stato	Ultimo Test Autonomia	Autonomia (min)	Giorni trascorsi	WARNING/ADVISE
Centrale CENTRALE UFFICI [1] - Zona 0 - PIANO TERRA TEST								
L/04/009 P0 Bagno X	1 mag 2018	4 set 2020, 09:37:22	3 gen 2021, 20:01:07	Test Ok	3 gen 2021, 22:18:14	136	10 F / 10 A	
L/04/010 P0 Bagno Y	1 mag 2018	4 set 2020, 09:37:47	3 gen 2021, 20:01:07	Test Ok	3 gen 2021, 22:09:54	128	10 F / 10 A	
L/04/011 P0 Stanza H	1 mag 2018	4 set 2020, 09:38:13	3 gen 2021, 20:01:08	Test Ok	3 gen 2021, 22:09:25	128	10 F / 10 A	
L/04/012 P0 Sala F1	1 mag 2018	4 set 2020, 09:34:25	3 gen 2021, 20:01:17	Test Ok	3 gen 2021, 22:08:45	126	10 F / 10 A	
L/04/013 P0 Sala F2	1 mag 2018	4 set 2020, 09:34:43	3 gen 2021, 20:01:08	Test Ok	3 gen 2021, 22:03:05	122	10 F / 10 A	
L/04/014 P0 Sala F3	1 mag 2018	4 set 2020, 09:35:07	3 gen 2021, 20:01:08	Test Ok	3 gen 2021, 22:01:05	120	10 F / 10 A	
Centrale CENTRALE UFFICI [1] - Zona 2 - PIANO TERRA UFFICI								
L/04/001 P0 Stanza C	1 mag 2018	4 set 2020, 10:09:11	3 gen 2021, 20:01:09	Test Ok	3 gen 2021, 22:24:49	144	10 F / 10 A	
L/04/002 P0 Stanza B	1 mag 2018	4 set 2020, 10:09:26	3 gen 2021, 20:01:09	Test Ok	3 gen 2021, 22:08:18	126	10 F / 10 A	
L/04/003 P0 Stanza A	1 mag 2018	4 set 2020, 10:09:41	3 gen 2021, 20:01:06	Test Ok	3 gen 2021, 22:06:50	126	10 F / 10 A	
L/04/004 P0 Stanza O	1 mag 2018	4 set 2020, 10:09:57	3 gen 2021, 20:01:10	Test Ok	3 gen 2021, 22:20:22	138	10 F / 10 A	
L/04/005 P0 Stanza N	1 mag 2018	4 set 2020, 10:10:23	3 gen 2021, 20:01:06	Test Ok	3 gen 2021, 22:22:10	140	10 F / 10 A	
L/04/006 P0 Stanza M	1 mag 2018	4 set 2020, 10:10:36	3 gen 2021, 20:01:10	Test Ok	3 gen 2021, 22:17:15	136	10 F / 10 A	
L/04/007 P0 Stanza L	1 mag 2018	4 set 2020, 10:10:51	3 gen 2021, 20:01:10	Test Ok	3 gen 2021, 22:11:58	130	10 F / 10 A	
L/04/008 P0 Stanza I	1 mag 2018	4 set 2020, 10:11:16	3 gen 2021, 20:01:11	Test Ok	3 gen 2021, 22:20:12	138	10 F / 10 A	
Centrale CENTRALE UFFICI [1] - Zona 4 - 1°PIANO UFFICI DX								
L/03/014 P1 Stanza R	1 mag 2018	4 set 2020, 10:42:52	4 gen 2021, 20:01:15	Test Ok	4 gen 2021, 21:57:09	116	9 F / 9 A	

- Lista degli elementi (DI Allarme, DI Guasto e di altro genere) del registro di impianto non ancora chiusi e firmati

Per scaricare e richiedere la generazione del “rapporto di manutenzione impianto” sarà rilasciato un aggiornamento di Inim Fire App.

Sicuri che apprezzerete le nuove funzionalità messe a disposizione vi diamo appuntamento alla prossima innovazione.